


INFORMACJA

pismo



Załączniki:

1. ON_NS_9011_3_41_2023_Fotowoltaika.pdf
2. ON_NS_9011_3_41_2023_obwieszczenie.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny



Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kaliszu

Kalisz, 19.07.2023 r.

ON-NS.9011.3.41.2023

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) wobec wszczętego przez Wójta Gminy Ceków-Kolonia postępowania w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w miejscowości Ceków-Kolonia na działce nr 139/6, obręb Kuźnica, powiat kaliski, województwo wielkopolskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu wyraża opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Ceków-Kolonia pismem znak GPRiOŚ.6220.11.3.2023 z dnia 05.07.2023 r. (otrzymano dnia 06.07.2023 r.) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wyrażenie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu sporządzenia raportu dla ww. przedsięwzięcia. Do wniosku dołączona została karta informacyjna przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, która jest podstawą do analizy i oceny oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Ceków-Kolonia stwierdził, że przedmiotowa inwestycja jest zamierzeniem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz.1839 z późn.zm.).

Z opracowania wynika, że teren, na którym realizowana będzie inwestycja, nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej znajduje się na terenie działki nr 139/6 obręb Kuźnica, gmina Ceków-Kolonia. Powierzchnia działki wynosi 2,104 ha. Są to w całości grunty rolnicze – gleby VI klasy bonitacyjnej. Teren wokół planowanej inwestycji jest zagospodarowany głównie rolniczo, w najbliższym sąsiedztwie znajdują się grunty orne oraz nieutwardzone drogi.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kościuszki 6 | 62-800 Kalisz
Sektora Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 62 7677610 | 62 7677613
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
nadzor_zapobiegawczy.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
NIP 618-10-44-546 | REGON 000677079
BDO 000099028
www.gov.pl/web/psse-kalisz
pssekalisz@SkrytkaESP

Od północy znajdują się obszary leśne sosnowe, od strony wschodniej pole uprawne a następnie obszar leśny, od strony południowej znajdują się obszary zadrzewień i obszary łąk oraz pojedyncza zabudowa zagrodowa. Od wschodu i zachodu działka graniczy z polami uprawnymi. Poza tymi terenami od północy i wschodu sąsiedztwo stanowią drogi. Najbliżej położone obiekty zamieszkałe (zabudowa zagrodowa lub jednorodzinna) znajdują się w kierunku południowym w odległości od granic działki inwestycyjnej około 40 m, w kierunku zachodnim około 115 m i 168 m, w kierunku wschodnim około 98 m.

Inwestycja będzie polegać na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, o mocy całkowitej do 2 MW. Elektrownia fotowoltaiczna składać się będzie z szeregu paneli wraz z infrastrukturą techniczną. Infrastrukturę niniejszej farmy stanowić będą m.in. inwertery, transformator, wewnętrzne linie łączące panele z infrastrukturą. Panele fotowoltaiczne w liczbie ok. 5000 sztuk będą oparte o metalową konstrukcję osadzoną na wbitych w ziemię słupkach. Stopień nachylenia to 15-70 stopni. Pomiędzy panelami będą tzw. ścieżki technologiczne nieutwardzone. Jedynie moduł kontenerowych stacji transformatorowych będzie osadzony na fundamencie- ale na niewielkiej głębokości. Linie kablowe pomiędzy panelami będą umieszczone w korytkach lub podwieszanych rurkach. W celu przekazywania energii będzie wybudowana stacja transformatorowa typu kontenerowego. Usytuowana będzie w odległości nie mniejszej niż 100 m od najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej. Inwertery w ilości 15 sztuk będą podpięte do paneli fotowoltaicznych. W stacji będzie podłączona instalacja oświetleniowa, gniazdowa i ppoż. Cały teren będzie ogrodzony siatką.

Etap realizacji będzie się wiązał z emisją hałasu, wibracji i wytwarzaniem niewielkich ilości odpadów i wprowadzaniem gazu oraz pyłów do środowiska w wyniku transportu gotowych elementów instalacji fotowoltaicznej i pracy sprzętu na terenie budowy. Emisja hałasu w fazie inwestycji będzie praktycznie niezauważalna dla otoczenia. Prace ciężkiego sprzętu mogą wytwarzać niewielkie drgania przenoszone przez podłoże w strefie prowadzonych prac. Będzie to krótkotrwałe i ograniczone do niezbędnego minimum. Podczas prac budowlanych nie przewiduje się powstawania zanieczyszczeń wody powierzchniowej lub podziemnej. W przypadku prac sprzętu ciężkiego ewentualne wycieki lub rozlanie się płynów zawierających substancje mogące zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne, zostaną zebrane za pomocą sorbetnów a powstały odpad po użyciu sorbentów zagospodarowany zgodnie z przepisami. Ścieki bytowe w postaci płynnej pochodzące z przenośnych toalet będą zabierane z miejsca budowy przez specjalistyczną firmę zajmującą się ich obsługą. Zaplecze budowy zostanie odpowiednio przygotowane i zlokalizowane, a po zakończeniu budowy teren zostanie uporządkowany.

Podczas etapu eksploatacji przewiduje się 60-100 m³/rok zużycia wody. Woda przeznaczona będzie do mycia paneli. Mycie następowałoby 1-2 razy do roku podczas suszy. Zastosowane zostaną matowe powłoki na powierzchni paneli celem likwidacji efektu odbłyску, który mógłby powodować oślepienie migrującego ptactwa. Poziom hałasu będzie utrzymywany poniżej dopuszczalnych poziomów. Nie przewiduje się rozmieszczenia inwerterów w odległości mniejszej niż 50 m od istniejących zabudowań. Inwestycja nie będzie generować emisji substancji do powietrza, ciepła i wibracji. W związku z tym, że instalacja będzie pracować bezobsługowo, nie wymaga zaplecza socjalnego dla pracowników, co wiązałoby się z dodatkowymi odpadami. Podczas funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się zanieczyszczania środowiska gruntowo-wodnego niebezpiecznymi substancjami.

Powstałe podczas budowy oraz ewentualnych prac konserwatorskich odpady będą selektywnie gromadzone i przekazywane do unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom.

Planowane przedsięwzięcie zapewni właściwą ochronę elementów środowiska przyrodniczego, przez co nie wpłynie na pogorszenie komfortu życia mieszkańców. Standardy jakości środowiska określone w przepisach nie będą przekroczone. Przedsięwzięcie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na życie społeczne mieszkańców, a oddziaływanie zakończy się wraz z zakończeniem prac budowlanych.

W wyniku przeprowadzonej analizy wpływu projektowanego przedsięwzięcia na środowisko, biorąc w szczególności pod uwagę obecny sposób zagospodarowania terenu przewidzianego pod planowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji, a także zważając na skalę i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu stwierdza, że planowana inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wobec powyższego stwierdzono jak w sentencji opinii.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Nęderka, ESSE Kalisz
Data: 2023.07.19 13:37:56
CEST

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ceków-Kolonia (ePUAP) .

Do wiadomości.

1. Mithra II Sp. z o.o. ul. Rynek 29/4, 63-700 Krotoszyn reprezentowana przez Kancelarię Adwokacką Tomasza Krzyżanowskiego, ul. Wroniecka 18/3, 61-756 Poznań.
2. pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.).
3. a/a

W.S.A.





Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kaliszu

Kalisz, 19.07.2023 r.

ON-NS.9011.3.41.2023

Wojt Gminy
Ceków-Kolonia

(ePUAP)

Dotyczy: **GPRiOŚ.6220.11.3.2023**

wniosku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w miejscowości Kuźnica, gmina Ceków-Kolonia, na działkach o nr ewid. 139/6, powiat kaliski, województwo wielkopolskie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn.zm.) oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn.zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu prosi o wywieszenie w Urzędzie Gminy na tablicy ogłoszeń załączonej opinii sanitarnej nr ON-NS.9011.3.41.2023 z dnia 19.07.2023 r.

Jednocześnie tutejszy organ prosi o przesłanie informacji, kiedy niniejsza opinia została wywieszona na tablicy ogłoszeń.

Załączniki – 1 – szt.

- Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu nr ON-NS.9011.3.41.2023 z dnia 19.07.2023 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Anna Napierała, PSSE Kalisz
Data: 2023.07.19 13:38:03
CEST



Do wiadomości:

- a/a
W.S.A.

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kościuszki 6 | 62-800 Kalisz
Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 62 7677610 | 62 7677613
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
nadzor_zapobiegawczy.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
NIP 618-10-44-546 | REGON 000677079
BDO 000099028
www.gov.pl/web/psse-kalisz
pssekalisz/SkrytkaESP

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP110889415

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: Urząd Gminy Ceków-Kolonia

Identyfikator adresata: 2bn51gsk4s

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KALISZU

Identyfikator nadawcy: PSSEKalisz

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2023-07-19T13:39:25.973

Data wytworzenia poświadczenia: 2023-07-19T13:39:25.973

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK158821812

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 158821812

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-9dd301171002ca78a9d51f6cb065e912 :

referencja ID-540d7409c2585b64b9df8be9d087e809 : ON_NS_9011_3_41_2023_Fotowoltaika.pdf

referencja : #xades-id-8ec330bc15ca377f25fd1b15b503e7f3

