

PO.ZZŚ.4901.224.2024.PP

**Wójt Gminy Ceków-Kolonia
Ceków-Kolonia 51
62 – 834 Ceków**

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 240 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu pisma Wójta Gminy Ceków-Kolonia, znak: GPRIÓŚ.6220.6.4.2024, z dnia 18.06.2024 r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 60, obręb ewidencyjny Podzborów, położonej w gminie Ceków-Kolonia, powiat kaliski, województwo wielkopolskie”,

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lipca 2024 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole wpłynęło pismo Wójta Gminy Ceków-Kolonia, znak: GPRIÓŚ.6220.6.4.2024, z dnia 18.06.2024 r. (przekazane pismem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, znak: PK.ZZŚ.0155.10.2024.KM, z dnia 01.07.2024 r.), w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w związku ze zmianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 60, obręb ewidencyjny Podzborów, położonej w gminie Ceków-Kolonia, powiat kaliski, województwo wielkopolskie”. Do wystąpienia dołączono kopię wniosku o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GPRIÓŚ.6220.1.6.2022 z dnia 02.03.2022 r. (wraz z kopią postanowienia Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dnia 24.01.2024 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej oraz kopią decyzji Wójta Gminy Ceków-Kolonia z dnia 19.06.2023 r. o przeniesieniu na inny podmiot ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ww. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej), kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz mapy przedstawiające teren planowanej inwestycji.

Mając na uwadze powyższe Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole stwierdza co następuje.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54a lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W ww. piśmie z dnia 18.06.2024 r. Wójt Gminy Ceków-Kolonia poinformował o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz wnioskiem o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach omawiana inwestycja polegać ma na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW i powierzchni do 3,14 ha, na działce nr ewid. 60, obręb Podzborów, gmina Ceków-Kolonia, powiat kaliski. Projektowana elektrownia fotowoltaiczna ma się składać z: paneli fotowoltaicznych (o powierzchni antyrefleksyjnej, rozmieszczonych w rzędach oddalonych od siebie o ok. 3-7 m, zamontowanych na konstrukcjach wsporczych, słupy –

stalowe profile tych konstrukcji mają być wbijane kafarami na głębokość ok. 6 m), falowników (inwerterów), do 2 stacji transformatorowych (każda o powierzchni do 25 m²), izolowanych linii kablowych, przyłączy elektroenergetycznych, drogi technologicznej i placu manewrowego z kruszywa łamanego, ogrodzenia, oświetlenia oraz systemu monitorującego. Górna krawędź paneli fotowoltaicznych znajdować się ma na wysokości do 5 m nad gruntem. **Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegać ma na zmianie zapisu dotyczącego lokalizacji stacji transformatorowych (ze środkowej na południową część działki inwestycyjnej) oraz głębokości wbijania kafarami słupów – stalowych profili konstrukcji wsporczych (z ok. 1,5-2 m na ok. 6 m).**

Planowane przedsięwzięcie położone jest w obrębie zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) „Czarna Struga do Bawołu”, o kodzie: RW6000151835659 (o złym stanie wód i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych). Stwierdzono, że nie są osiągnięte cele środowiskowe dla tej JCWP w zakresie wskaźników: MMI, EFI+PL/ IBI_PL i benzo(a)piren(w). Dane na temat źródeł zanieczyszczenia są aktualnie niewystarczające. Projektowana inwestycja znajduje się w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600071 (o dobrym stanie i ocenie ryzyka określonej jako zagrożona ilościowo nieosiągnięciem celów środowiskowych). Od północy przylega do projektowanej inwestycji rzeka Bawół (w górnym biegu). Ok. 10 m na zachód i ok. 60 m na południowy-zachód od omawianego przedsięwzięcia zlokalizowane są dwa niewielkie zbiorniki wodne/zabagnienia (o powierzchni po ok. 0,01 ha). Omawiane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, a także poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 z późn. zm).

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1752).

Mając na względzie lokalizację, rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego oddziaływanie, zastosowane rozwiązania i technologie, stwierdza się brak możliwości negatywnego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód oraz nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, powodującego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 335).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Z-CA DYREKTORA

Piotr Skórka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ceków-Kolonia (ePUAP)
2. PGW Wody Polskie, ZZ w Kole, ZZŚ (a/a)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kole
ul. Prusa 3, 62 – 600 Koło
tel.: +48 (63) 288 01 70 | e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl