

Parametry emitorów na terenie zakładu: Budowa stacji paliw płynnych wraz infrastrukturą towarzyszącą. działki ewidencyjne nr 316/3, 316/4 - obręb 0009 Morawin

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość	Przekrój	Prędkość gazów	Temper. gazów	Xe	Ye	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks.	Emisja roczna	Emisja średnioroczna
		m	m	m/s	K	m	m		kg/h	Mg/rok	kg/h
D	Emitor zastępczy – emisja tankowanie (dystrybutory)	1 B	0,1	0	293	67	56	węglowodory alifatyczne	0,0328	0,0693	0,00791
								węglowodory aromatyczne	0,000682	0,001277	0,0001458
Z	Zawór oddechowy – tankowanie zbiorników	4 Z	0,1	0	293	43	74	węglowodory alifatyczne	0,979	0,0441	0,00503
								węglowodory aromatyczne	0,0129	0,00059	0,0000674
T1	Emitor liniowy	0,5 L	dł.140,3	0	350	50,8	60,1	tlenek węgla	0,00814	0,01876	0,002141
								węglowodory alifatyczne	0,001137	0,002627	0,0002998
								węglowodory aromatyczne	0,00002022	0,0000468	5,34*10 ⁻⁶
								tlenki azotu jako NO2	0,001769	0,00412	0,000471
								pył ogółem	0,0002342	0,000544	0,0000621
								-w tym pył do 2,5 µm	0,0002342	0,000544	0,0000621
								-w tym pył do 10 µm	0,0002342	0,000544	0,0000621
								dwutlenek siarki	0,0001004	0,0002317	0,00002645
T2	Emitor liniowy	0,5 L	dł.222	0	350	64,5	58,6	tlenek węgla	0,001716	0,01052	0,001201
								węglowodory alifatyczne	0,0002059	0,001262	0,0001441
								węglowodory aromatyczne	2,88*10 ⁻⁶	0,00001765	2,01*10 ⁻⁶
								tlenki azotu jako NO2	0,0000639	0,000392	0,0000447
								pył ogółem	0,00001907	0,0001169	0,00001335
								-w tym pył do 2,5 µm	0,00001907	0,0001169	0,00001335
								-w tym pył do 10 µm	0,00001907	0,0001169	0,00001335
								dwutlenek siarki	0,00001837	0,0001126	0,00001286

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny