

ZESTAWIENIE EMITORÓW

- 1 jedn. zewn. klimatyzator - 2 szt.
72 dB(A)
Hp= 1,00 m n.p.t.
- 2 agregat zewnętrzny pompa ciepła - 1 szt.
70 dB(A)
Hp= 1,00 m n.p.t.
- 3 agregat zewnętrzny mroźni - 2 szt.
79 dB(A)
Hp= 1,00 m n.p.t.
- 4 agregat zewnętrzny chłodni - 1 szt.
79 dB(A)
Hp= 1,00 m n.p.t.
- 5 wyrzutnia wentylacyjna dachowa / dachowy wentylator wyciągowy - 8 szt.
70 dB(A)
Hp= 4,50 m n.p.t.
- 6 czepnia wentylacyjna ścienna - 1 szt.
65 dB(A)
Hp= 3,00 m n.p.t.
- 7 emisor zastępczy - emisja tankowanie (dysybatory)
Hp= 1,00 m n.p.t.
- 8 zawór oddechowy - tankowanie zbiorników
Hp= 4,00 m n.p.t.

