

Ceków-Kolonia, dn.04.12.2024r.

INW.7021.7.8.2024

Ewelina i Andrzej Różalscy
Morawin 1
62-834 Ceków
Reprezentowani przez
Aleksandra Tomiak
Firma Projektowo-Usługowa „Kontur”
Sp. z o.o.
ul. Św. Wawrzyńca 34
60-541 Poznań

Warunki przyłączenia nieruchomości do sieci w zakresie instalacji wewnętrznej

Budowa instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej do działki ewidencyjnej nr 316/3, 316/4 w miejscowości Morawin wymaga:

1. Budowy na własny koszt ubiegającego się o przyłączenie nieruchomości do sieci.
2. Wykonania instalacji wewnętrznej z rury PVC o średnicy 160mm, miejsce wpięcia – istniejąca studnia rewizyjna w granicy nieruchomości działka nr 316/3 lub 316/4 lub za pomocą trójnika do sieci o średnicy 200 mm.
3. Zachowania minimalnego spadku dla kanalizacji sanitarnej: **dla rur o średnicy 160 mm - 1,5%**
4. W przypadku podłączenia planowanego budynku obejmującego piwnicę zamontowania na instalacji kompletnej studni o średnicy 1000 mm wraz z dwuklapowym zaworem zwrotnym DN150.

Rozpoczęcie korzystania z sieci musi zostać poprzedzone zgłoszeniem zakończenia budowy instalacji do Urzędu Gminy Ceków-Kolonia – pokój nr 14 celem odbioru technicznego. Odbiór ścieków odbywa się na podstawie i zasadach regulaminu zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr XLV/268/2022 z dnia 9 marca 2022r. (obustronnie podpisanej umowy).

Tracą moc warunki przyłączenia nieruchomości do sieci Nr INW.7021.2.9.2021 z dnia 21.01.2021r.

Otrzymują:

1. Ewelina i Andrzej Różalscy reprezentowani przez Aleksandra Tomiak Firma Projektowo-Usługowa „Kontur” Sp. z o.o ul. Św. Wawrzyńca 34, 60-541 Poznań
2. a/a


WÓJT
Mariusz Chojnacki