



Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kaliszu

ON-HK.903.245.2024

Kalisz, 17.12.2024 r.

**Wójt Gminy Ceków Kolonia
(ePUAP)**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu


stwierdza,

że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Morawin, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

- 1) sprawozdań z wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Wójta Gminy Ceków-Kolonia wykonanych przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie (próbki pobrane w dniach: 01.02, 06.05, 05.08, 04.11.2024 roku) nr: SB/11379/02/2024, SB/54003/05/2024, SB/96578/08/2024, SB/96579/08/2024, SB/138408/11/2024,
- 2) prowadzonego monitoringu obejmującego m. in.:
 - weryfikację terminowości przekazywanych przez Wójta Gminy Ceków-Kolonia wyników badań wody oraz informacji o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych,
 - analizę i ocenę wyników przekazywanych przez Wójta Gminy Ceków-Kolonia,
 - uzgodnienie harmonogramu pobierania próbek wody oraz zakresu badań wykonywanych przez Wójta Gminy Ceków-Kolonia w ramach kontroli wewnętrznej,
 - wykonanie w ramach kontroli urzędowej badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (próbki pobrane w dniach: 11.03 i 12.03.2024 roku), zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu planem działania na rok 2024, udokumentowanych sprawozdaniami nr: HKL/N-386/2024, HKL/N-387/2024, HKL/N-388/2024, HKL/N-389/2024, HKL/N-390/2024, N/1007/2024/LB-AS/PGC/, N/1007/2024/LB-WiPF/PCH/



Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kościuszki 6 | 62-800 Kalisz
Seksja Higieny Komunalnej
tel. 62 7677610 | 62 7677643
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
higiena_komunalna.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
NIP 618-10-44-546 | REGON 000677079
BDO 000099028
www.gov.pl/web/psse-kalisz
pssekalisz/SkrytkaESP

stwierdza, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Morawin, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W analizowanym okresie w wyniku badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz urzędowej nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości badanych parametrów.

Z - ca PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W KALISZU
Anna Napierała
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1. a/a.

KN

